

9.12 Liste des anomalies

- 1 Accès impossible
- 2 Accès difficile
- 3 Ouverture impossible
- 4 Ouverture difficile
- 5 Dispositif non alimenté
- 6 Pression insuffisante
- 7 Débit faible ($54\text{m}^3/\text{h} > \text{débit} > 27\text{m}^3/\text{h}$ pour les PI DN 100mm et $108\text{m}^3/\text{h} > \text{débit} > 54\text{m}^3/\text{h}$ pour les PI DN 150mm)
- 8 Débit nul ($< 27\text{m}^3/\text{h}$ pour les PI DN 65mm et 100mm, $< 54\text{m}^3/\text{h}$ pour les PI DN 150mm)
- 9 Fuite
- 10 Vidange impossible
- 11 Volant manquant
- 12 Chaînette cassée ou manquante
- 13 Manque bouchon obturateur
- 14 Coffre de protection endommagé
- 15 Socle à revoir ou à constituer
- 16 Peinture à refaire
- 17 Couleur non conforme
- 18 Distance du PEI supérieure à 5m du bord de la chaussée accessible aux engins de secours
- 19 Procès-verbal de réception non fourni
- 20 Autre
- 21 Carré non réglementaire
- 22 Curage à effectuer
- 23 Couvercle de protection à remplacer
- 24 Hauteur d'eau insuffisante
- 25 Absence de signalisation
- 26 Hauteur d'aspiration trop importante
- 27 Aire de mise en aspiration non conforme
- 28 Colonne d'aspiration indisponible
- 29 A graisser