

## 9.8 Fiche de réception du poteau ou de la bouche incendie

DONNÉES ADMINISTRATIVES		COORDONNÉES	
COMMUNE		Lambert 93	GPS
ADRESSE (Joindre SVP un plan de localisation)			
Complément d'adresse			
N° identification (communiqué par le SDIS)			
CREATION <input type="checkbox"/>		REEMPLACEMENT <input type="checkbox"/>	DEPLACEMENT <input type="checkbox"/>

DESCRIPTIF DE L'HYDRANT				
Type d'hydrant	PI DN 65 mm <input type="checkbox"/>	PI DN 100 mm <input type="checkbox"/>	PI DN 150 mm <input type="checkbox"/>	BI Ø 100 mm <input type="checkbox"/>
Ø Conduite d'alimentation				
Statut	Public <input type="checkbox"/>	<u>Nom et coordonnées du gestionnaire ou du propriétaire</u>		
	Privé <input type="checkbox"/>			

RÉSULTATS DES ESSAIS						
Date des essais :						
Type hydrant	Pression à 30 m <sup>3</sup> /h	Pression à 60 m <sup>3</sup> /h	Pression à 120 m <sup>3</sup> /h	Débit à 1bar	Débit maximum (facultatif)	Pression statique (facultatif)
PI DN 65 mm						
PI DN 100 mm						
PI DN 150 mm						
BI Ø 100 mm						

CONFORME : OUI  NON  Cf. partie 6.2.1.1 caractéristiques hydrauliques du RDDECI 82

VISA				
	Installateur	Propriétaire de l'installation	Exploitant du réseau	SIG
Nom				
Signature				

Cette fiche de réception, ainsi que la carte permettant de localiser précisément l'hydrant, sont à transmettre au

service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne  
service préparation opérationnelle

⇨ par courriel : [courrier@sdis82.fr](mailto:courrier@sdis82.fr)

⇨ par courrier : SDIS 82

4/6 rue Ernest Pécou

CS 40755

82013 MONTAUBAN Cedex

**LA COPIE DE CETTE FICHE DEVRA IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ENVOYÉE AU SERVICE PUBLIC DE DECI**